

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЧЕРНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ул. Октябрьская, 73, с. Черниговка, Черниговский муниципальный район, 692372

Тел/факс: (42351) 23-5-90 Тел.: 27-8-57 Email: 4_2_ogpn@mail.primorve.ru

с. Черниговка
(место составления)

«15» декабря 2016 г.

(дата составления)

**Предписание N 116 /1/ 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8
с. Вадимовка*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Черниговского района по пожарному надзору N 116 от "25" ноября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. 13 декабря 2016г. по 12 ч. 00 мин. 13 декабря 2016 г.

государственным инспектором Черниговского муниципального района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

капитаном внутренней службы Педченко Андреем Анатольевичем

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

проведена плановая проверка: территории, здания МБДОУ ДС №8

(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу Черниговский район, с. Вадимовка, ул. Школьная, 6

При проведении проверки присутствовали:

заведующий Глинская Н.В

(указываются должности, фамилии, имена, отчества)

лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении)
1	2	3	5	6
1.	Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности не установленной формы	(п.3 ППП в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п.10 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»)	01.07.2017 г	
2.	Отсутствуют акты проверки работоспособности источников наружного противопожарного	(п. 55 ППП в РФ)	01.07.2017 г	

